

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6 Отдел

отдел

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним агента "Ажуолас"

Личное дело № 21602

Принял Ст. оперуполномоченный майор Бунин

(должность, звание, фамилия оперработника)

Дата « 9 » октября 1986 г. и место встречи

Справка: Агент направлялся на выявление обстановки, могущей привести к различного рода ЧП.

Мероприятия: По существу данного сообщения проинформировать руководство, партком предприятия для принятия неотложных мер по устранению недостатков.

Задание: Агент направлен на дальнейшее выявление взрывопожароопасной обстановки, могущей привести к ЧП и другим нежелательным последствиям.

Источник сообщает, что в корпусе JVC не полностью оборудованна *искусственная* "717-8", то есть по вине строителей не оборудован защитный заземляющий контур.

Площадка для заземляющего контура занята для складирования строительных материалов. Вопрос гл. энергетик ни раз решал с зам. гендиректора т. Дмитриевич, но успехов пока нет.

Отсутствие заземляющего контура может иметь плохие последствия, то есть стоит под угрозой безопасность людей эксплуатирующих тех. оборудование.

"Ажуолас"

Ст. оперуполномоченный 6 Отдела
КГБ Литовской ССР
майор

Бунин

Бунин

21/4134